

**Annahmegrenzwerte Schadstoffgehalte für Brennstoffe  
 für den Einsatz im Heizkraftwerk Mansfelder Land in Helbra  
 gültig ab 01.01.2008**

Stoff/Verbindung	Einheit	Konzentration
Chlor (Cl)	Gew. %	< 1
Quecksilber (Hg)	mg/kg TM	< 1
PCB / PCT	mg/kg	< 50
Pentachlorphenol (PCP)	mg/kg TM	25
Lindan	mg/kg TM	10
Fluor (F)	mg/kg TM	1.000
Arsen (As)	mg/kg TM	30
Cadmium (Cd)	mg/kg TM	6
Chrom (Cr)	mg/kg TM	500
Kupfer (Cu)	mg/kg TM	500
Blei (Pb)	mg/kg TM	2.500
Schwefel (S)	mg/kg TM	5.000
Zink (Zn)	mg/kg TM	5.250
Thorium (Th)	mg/kg TM	60
Kobalt (Co)	mg/kg TM	35
Mangan (Mn)	mg/kg TM	160
Nickel (Ni)	mg/kg TM	30
Vanadin (V)	mg/kg TM	3
Zinn	mg/kg TM	60
BTEX	mg/kg TM	< 1.000
PAK	mg/kg TM	< 1.000
KW (MKW)	mg/kg TM	< 1.000
Barium (Ba)	mg/kg TM	< 2.500
Antimon (Sb)	mg/kg TM	30
Molybdän (Mo)	mg/kg TM	< 2.500
Selen (Se)	mg/kg TM	< 2.500